

Акт № 4

по итогам оперативной проверки муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей ДЮОЦ «Факел» пгт Нагорск по теме: "Организация работы в образовательных организациях, имеющих котельные, по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования".

от 16.10.2014 г.

1. Основание для проведения проверки:

- письмо департамента образования Кировской области от 29.09.2014 №3295-42-09-08 «О проверке работы котельных».

2. Цель проверки:

соблюдение муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей детско-юношеским центром «Факел» (далее – МКОУ ДОД ДЮОЦ «Факел») пгт Нагорск требований охраны труда и пожарной безопасности при эксплуатации котельной.

3. Руководитель проверяемого учреждения:

Директор МКОУ ДОД ДЮОЦ «Факел» пгт Нагорск – Вахрушев Михаил Павлович.

При проведении проверки присутствовали:

- Кириченко Леонид Михайлович, начальник хозяйственно-эксплуатационной группы управления образования администрации Нагорского района;
- Исупова Елена Леонидовна, заведующая хозяйством МКОУ ДОД ДЮОЦ «Факел» пгт Нагорск;
- Рыболовлев Сергей Иванович, кочегар котельной МКЛУ ДОД ДЮОЦ «Факел» пгт Нагорск.

4. Дата проведения проверки:

16.10.2014 года.

5. Проверку провела: главный специалист-эксперт управления Северного образовательного округа – Шутова Марина Александровна, начальник управления Северного образовательного округа – Карасёва Наталья Валентиновна.

6. Результаты проверки:

В МКОУ ДОД ДЮОЦ «Факел» пгт Нагорск в 2014-2015 учебном году занимается 171 обучающийся. В организации имеется собственная котельная, которая находится в отдельно стоящем здании. Постановлением администрации Нагорского района №460 от 29.08.2014 «Об открытии отопительного сезона 2014-2015 года» отопительный сезон начат 01.09.2014. Твердое топливо (дрова) заготовлены на отопительный сезон до конца 2014 года.

В штатном расписании детского сада имеется 3 ставки кочегара: Рыболовлев С.И. (стаж 1 год), Набиуллин Р.А. (стаж 1год), Дюлин Д.Н. (принят с 01.10.2014). Медицинский осмотр работниками пройден в период с июля по октябрь 2014 года. Противопоказаний для работы в котельной не выявлено.

В МКОУ ДОД ДЮОЦ «Факел» имеется документация, регламентирующая вопросы охраны труда и безопасной эксплуатации оборудования котельной, а именно:

- журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда, согласно которому инструктаж с работниками проведен (Дюлин-01.10.2014, Набиуллин – 01.07.2014, Рыболовлев – 15.09.2013, 09.09.2014);

- журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте, согласно которому инструктаж с работниками проведен (Дюлин-01.10.2014, Рыболовлев, Набиуллин – 15.09.2014);

- журнал регистрации инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте, инструктаж с работниками проведен (Дюлин – 01.10.2014, Набиуллин – 15.09.2014, Рыболовлев – 02.04.2014, 09.09.2014);

- журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников;
- журнал регистрации проведения противоаварийных тренировок с персоналом котельной;
- программа противоаварийных тренировок с персоналом котельной на отопительный сезон 2014/2015 гг (10.10.2014 проведена проверка действий персонала котельной в случае пожара);
- инструкция по эксплуатации металлических дымовых труб котельных, утверждена руководителем 01.10.2013;
- инструкция по охране труда при распиловке дров машинистами котельных установок (подписи работников имеются);
- порядок действий работников котельной в случае возникновения пожара (подписи работников имеются);

Имеется график учета рабочего времени кочегаров, утвержденный директором. В котельной имеется сменный (вахтенный) журнал, в который ежедневно вносятся записи работников по окончании рабочей смены.

Директором МКОУ ДОД ДЮЦ «Факел» издан приказ №3/8 от 09.01.2014 «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы в ДЮЦ «Факел» и в его структурных подразделениях», согласно которого ответственной за организацию безопасной работы котельной назначена Е.Л. Исупова, заведующая хозяйством.

Кочегары, работающие в котельной, в период с 29.09. по 03.10.2014 прошли в КОГОБУ ДПО «Региональный центр энергетической эффективности» повторную проверку знаний (обучение) по профессии «машинист (кочегар) паровых котлов давлением до 0,7 ат. и водогрейных котлов с температурой воды до +115 С». Однако на момент проверки подтверждающие документы (удостоверения) работники не представили.

Осмотр печной трубы произведен 29.08.2014. Зола из котлов выгребается ежедневно и выносится с территории котельной. В помещении котельной имеется медицинская аптечка, противопожарный инвентарь: два порошковых огнетушителя, ящик с песком, стальная лопата. Работниками поддерживается оптимальный уровень санитарного состояния помещения котельной.

Однако в ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

- в сменном журнале для персонала котельной не заполнены графы о наличии либо отсутствии замечаний при сдаче смены, а также подписи проверяющего лица (руководителя ОО);
- медицинская аптечка недоукомплектована необходимыми для оказания первой медицинской помощи медицинскими, перевязочными материалами и противоожоговыми средствами;
- отсутствует опись медицинских средств, находящихся в аптечке, инструкция по оказанию первой медицинской помощи при травмах, а также адрес и номер телефона ближайшего лечебного учреждения;
- отсутствует на передней стенке котла (информационном стенде, в зоне нахождения кочегара) табличка с описанием последовательности действий при возникновении опасных и аварийных ситуаций;
- отсутствует на циферблате манометра красная черта, указывающая предельно-допустимое давление;
- осмотр печной трубы не производился в первом и втором квартале 2014 г.;
- запас топлива хранится в не защищенном месте, на расстоянии менее 10 м от котельной;
- в помещении котельной используется лампа накаливания без закрытого плафона.


Предложения директору МКОУ ДОД ДЮОЦ «Факел» пгт Нагорск М.П. Вахрушеву:

1. В сменном журнале для персонала котельной заполнять графы о наличии либо отсутствии замечаний при сдаче смены, а также ежедневно ставить подпись проверяющего лица (руководителя ОО). Срок - постоянно.
2. Доукомплектовать медицинскую аптечку необходимыми для оказания первой медицинской помощи медицинскими, перевязочными материалами и противоожоговыми средствами с оформлением описи медицинских средств, находящихся в аптечке. Срок – до 01.11.2014.
3. Разместить рядом с медицинской аптечкой инструкцию по оказанию первой медицинской помощи при травмах, а также адрес и номер телефона ближайшего лечебного учреждения. Срок – до 24.10.2014.
4. Оформить табличку с описанием последовательности действий при возникновении опасных и аварийных ситуаций и разместить ее в зоне нахождения кочегара или на информационном стенде. Срок – до 24.10.2014.
5. Нанести на циферблат манометра красную черту, указывающую предельно-допустимое давление. Срок – до 24.10.2014.
6. Производить осмотр печной трубы ежеквартально с внесением записей по его итогам в журнала осмотра. Срок – ежеквартально.
7. Запас топлива хранить под навесом не ближе 10 метров от котельной и других зданий. Срок – постоянно.
8. В помещении котельной использовать только светильники с закрытыми плафонами. Срок - постоянно.
9. Представить в управление округа сканированные удостоверения с отметкой о прохождении работниками котельной переаттестации в 2014 году и информацию о выполнении предложений. Срок – до 10.11.2014.

Вывод:


Признать по результатам проверки работу МКОУ ДОД ДЮОЦ «Факел» пгт Нагорск по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования котельной удовлетворительной.

Проверку провела:
главный специалист-эксперт управления
Северного образовательного округа
16.10.2014



М.А. Шутова

Согласовано:
начальник управления Северного
образовательного округа



Н.В. Карасёва

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил
директор МКОУ ДОД ДЮОЦ «Факел» пгт Нагорск

М.П. Вахрушев

Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки: прилагаются/не прилагаются
(ненужное зачеркнуть) на ___ л.