

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332),

firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Нагорского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Советская, 173, п.г.т. Нагорск, Кировская область, 613260, тел./факс (83349) 2-24-13

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

п. Нагорск

(место составления акта)

“ 25 ” апреля 20 14 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 18

“ 25 ” апреля 20 14 г. по адресу: п. Нагорск ул. Советская 183

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Нагорского района по пожарному надзору Толмачева Василия Владимировича о проведении внеплановой, выездной проверки от 08.04.2014 № 18

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),  
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего  
распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального казенного образовательного учреждения  
дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Факел»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 201 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность час. мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: с 16-00 до 17-00 23.04.2014, с 13-30 до 15-30 25.04.2014, в течении 2 рабочих  
дней, 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности Нагорского района УНД Главного управления МЧС  
России по Кировской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Директор Вахрушев Михаил Павлович  
11.04.2014

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа  
(в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный государственный инспектор Нагорского района по пожарному  
надзору Толмачев Василий Владимирович

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения  
к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности  
(в случае, если имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций))

При проведении проверки присутствовали: Зам. Директора Исупова Наталья Николаевна, зав. Хозяйством  
Исупову Елену Леонидовну

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено, что здание 5 степени огнестойкости, защищено  
системами пожарной автоматики, которые находятся в исправном состоянии, договор на